

**Wszyscy Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

Pismo z dnia:           Znak:           Nasz znak:           Data:  
                              -----           UZ-271-8/18           Niedzica, 3... sierpnia 2018 r.

sprawa: budowa MEW Niedzica II

W w/w postępowaniu wniesione zostały zapytania o następującej treści:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość otrzymania dokumentacji budowlanej (rysunków zbrojeniowych) elementów elektrowni, gdzie będą przekucia przez ściany, w szczególności ściany od komory z kompensatorem (o grubości ok. 3m) oraz stropu do kanału wylotowego, tam gdzie będzie przekucie rury ssącej.

**Zamawiający wyjaśnia:**

W odpowiedzi informujemy, że do przejścia z komory kompensatorowej należy wykorzystać istniejące otwory wentylacyjne a rurę ssącą należy dostosować przez rozkucie istniejącego otworu wjazdu rewizyjnego. Podkłady budowlane tych elementów zostały przekazane Wykonawcom podczas wizji lokalnej.

PREZES ZARZĄDU

*Leszek Bujorek - Fiałkowski*

AP  
03.08.2017