

**Wszyscy Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

Pismo z dnia:           Znak:           Nasz znak:           Data:  
                              -----           UZ-271-8/18           Niedzica, 29 czerwca 2018 r.

sprawa: budowa MEW Niedzica II

W w/w postępowaniu wniesione zostały zapytania o następującej treści:

- "1. Czy w ramach przewidywanych prac i dostaw należy uwzględnić instalację pomiaru poziomu wody dolnej i górnej dla każdego turbosespołu?
2. Czy w ramach przewidywanych prac i dostaw należy przewidzieć system monitorowania pracy turbosespołów (pomiar drgań i przemieszczeń)?
3. Zgodnie z rozdziałem IV SIWZ warunkiem posiadania zdolności ekonomicznej i finansowej jest przedłożenie poświadczenia z banku o zdolności kredytowej nie mniejszej niż 10 mln PLN. czy ten warunek będzie spełniony przy przedstawieniu poświadczenia o posiadaniu na koncie kwoty nie mniejszej niż 10 mln PLN?"

**Zamawiający wyjaśnia;**

**Ad. 1.**

TAK

**Ad. 2.**

TAK

**Ad.3**

Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ Rozdział IV, ust.1 pkt. 1.2. ppkt. g) i przyjmuje on następujące brzmienie:

"g) informacja Wykonawcy o posiadaniu zdolności ekonomicznej i finansowej. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży poświadczenie z banku o zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych) lub zaświadczenie z banku o posiadaniu środków finansowych w wysokości 10 000 000,00 (słownie: dziesięć milionów złotych) wraz z Bilansem oraz Rachunkiem zysków i strat za rok poprzedni oraz za I półrocze 2018 roku."

PREZES ZARZĄDU

*Leszek Bojarek - Fiałkowski*

AP  
29.06.2017

