

Wszyscy Oferenci

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
----- ----- UZ-271-13/21 Niedzica, ~~28~~ 28 maja 2021 r.

sprawa: zakup agregatu diesla do rezerwowania sieci dystrybucji

W w/w postępowaniu wniesione zostało zapytanie o następującej treści:

1. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia agregatu prądowórczego w trybie pracy ciągłej PRP bez ograniczenia czasu pracy zgodnie z normą ISO8528, czy może w trybie pracy awaryjnej LTP lub ESP przy ograniczeniu godzin pracy rocznie i braku możliwości jego przeciążenia.
2. Jaki jest przewidziany zbiornik paliwa lub czas zasilania rezerwowego (na ile czasu agregat ma zapewnić zasilanie rezerwowe oraz przy jakim obciążeniu)?
3. Zamawiający wymaga obudowę umożliwiającą pracę w warunkach atmosferycznych (na zewnątrz). Czy ta obudowa ma być również wyciszona, jeśli tak, to jaki jest wymagany poziom hałasu z 7 m?
4. Czy agregat prądowórczy i jego podzespoły muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej, tak aby zapewnić bezproblemowy dostęp do części zamiennych oraz serwisu?
5. Czy Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i przedłużył termin składania ofert do dnia 2.06.2021 r. Składanie ofert w poniedziałek na godz. godz. 9:45 nie zapewnia zasady równego traktowania oferentów z centralnej i północnej części Polski, którzy aby zapewnić terminowe dostarczenie kurierem ich oferty muszą ją wystąpić co najmniej 4 dni kalendarzowe wcześniej, czyli już w czwartek tj. 27.05.2021 r.*

[* pisownia oryginalna]

Zamawiający odpowiada:

1. Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia agregatu prądowórczego w trybie pracy ciągłej.
2. Zbiornik paliwa minimum 750 litrów. Czas pracy przy 100 % obciążenia minimum 6 godzin.
3. Tak, poziom hałasu z 7 m nie więcej niż 80 dB(A).
4. Nie, agregat prądowórczy i jego podzespoły nie muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej. Natomiast wymagany jest dostęp do autoryzowanego serwisu producenta na terenie Polski tak aby zapewnić bezproblemowy dostęp do części zamiennych oraz usług serwisowych.
5. Zamawiający informuje że, zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami ukazało się na stronie Zamawiającego w dniu 17 maja 2021 r. Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 31 maja 2021r. Tym samym dając potencjalnym oferentom 13 dni na przygotowanie oferty. W ocenie Zamawiającego nie był to termin dyskryminujący dla żadnych oferentów i był to wystarczający czas na przygotowanie oferty (Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza termin 7 dni w przypadku dostaw). W przypadku tego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz.U.2019.2019 z dnia

24 października 2019 roku), w związku z czym Zamawiający wyznaczył znacznie dłuższy czas na złożenie ofert aby wszyscy potencjalni oferenci mogli przygotować i złożyć oferty.

Niemniej jednak Zamawiający przychyliła się do prośby i podjął decyzję o zmianie terminu składania ofert tj. do dnia **2.06.2021r.** do godziny **9:45**.

Tym samym pkt. 17 i 18 zaproszenia do składania ofert z dnia 17 maja 2021r przyjmują brzmienie:

„17. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta ma być złożona w sekretariacie Zamawiającego w jego siedzibie, **34-441 Niedzica – ul. Widokowa 1**, w terminie, do dnia **2 czerwca 2021 roku godz. 9:45**.

Ofertę należy doręczyć w opakowaniu (w kopercie) zewnętrznym. Koperta lub inny rodzaj opakowania zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do Zamawiającego: **Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.** oraz opatrzona napisem „**Oferta – sprzedaż i dostarczenie agregatu diesla. Nie otwierać przed godz. 10:00 w dniu 2 czerwca 2021 roku.**”

18. Otwarcie ofert, rozpoczęcie prac Komisji Przetargowej nastąpi **bez udziału Oferentów** w dniu **2 czerwca 2021r roku o godz. 10:00** siedzibie Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA, ul. Widokowa 1.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Baforek - Fiałkowski

Otrzymują:

1. strona internetowa Zamawiającego

AP
27.05.2021

