

Wszyscy Oferenci

Pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

UU-271-30/22

Data:

Niedzica, 3. sierpnia 2022 r.

sprawa: **budowa farmy fotowoltaicznej na gruntach ZEW Niedzica SA, w miejscowości Dębno**

W w/w postępowaniu wniesione zostało drogą telefoniczną zapytanie w sprawie rozbieżności dotyczących zasilania urządzeń AC dla farmy fotowoltaicznej 0,5 MW w miejscowości Dębno (w PFU jest informacja, że zasilanie wszystkich obwodów urządzeń po stronie AC powinny być wykonane kablami miedzianymi, natomiast w wydanych warunkach zasilania są kable aluminiowe).

Zamawiający odpowiada:

Wyjaśniamy, że zgodnie z PFU **do oferty należy przyjąć kable miedziane** (w warunkach zasilania omyłkowo dopuszczono kable aluminiowe).

PREZES ZARZĄDU

Leszek Dajorek - Fiałkowski

Otrzymują:

1. strona internetowa Zamawiającego

AP
03.08.2022