

## Wszyscy Oferenci

Pismo z dnia:

-----

Znak:

-----

Nasz znak:

UU-271-47/22

Data:

Niedzica, 4. października 2022 r.

sprawa: wykonanie modernizacji sieci zdalnych pomiarów w piezometrach zapory Frydman

W w/w postępowaniu wniesione zostały zapytania o następującej treści:

1. Czy prawidłowy jest zapis w załączniku nr 2 odnośnie dokładności pomiarowej poziomu zwierciadła wody do 1 cm? Czy dopuszcza się zastosowanie czujników o dokładności pomiarowej 0.1 % zakresu pomiarowego?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie czujników piezometrycznych o zakresie pomiarowym większym niż 20 metrów?
3. Z przyczyn obiektywnych nie jest możliwy udział przedstawiciela firmy w wizji lokalnej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Czy możliwe jest umówienie dodatkowego, późniejszego terminu wizji lokalnej?

**[\* pisownia oryginalna]**

### Zamawiający odpowiada:

- Ad. 1. W załączniku nr 2 zmienia się wymaganą pomiarową dokładność pomiaru poziomu zwierciadła wody do 3,5 cm.
- Ad. 2. Dopuszcza się zastosowanie czujników o większym zakresie pomiarowym, lecz o dokładności nie większej niż 3,5 cm.
- Ad. 3. Jest możliwe ustalenie indywidualnego terminu wizji lokalnej, ale po wcześniejszym uzgodnieniu go z Zamawiającym

PREZES ZARZĄDU  
Leszek Bajorek - Fiałkowski

### Otrzymują:

1. strona internetowa Zamawiającego

AP  
04.10.2022

