

## Wszyscy Oferenci

Pismo z dnia:

-----

Znak:

-----

Nasz znak:

UU-271-47/22

Data:

Niedzica, 6 października 2022 r.

sprawa: wykonanie modernizacji sieci zdalnych pomiarów w piezometrach zapory Frydman

W w/w postępowaniu zmieniają się następujące zapisy w załączniku nr. 2 do zaproszenia do składania ofert:  
Pkt. 1 w/w załącznika przyjmuje następujące brzmienie:

### „ 1. Wymagania techniczne dla rejestratorów i koncentratora

- Rejestratory i koncentrator winny mieć obudowę min. IP 67.
- Rejestratory winny być przewidziane do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych, spełniać zakres temperatur pracy, **-30 +65 °C**.
- Sieć radiowa musi posiadać własny identyfikator i hasło dostępu, całość komunikacji pomiędzy koncentratorem a rejestratorami musi być szyfrowana.
- Koncentrator powinien umożliwiać automatyczną konwersję danych surowych na jednostki inżynierskie, kompensację ciśnienia atmosferycznego (zintegrowany barometr) i umożliwiać automatyczny pobór danych do systemu SCADA.”

PREZES ZARZĄDU

Leszek Bajorek - Fiałkowski

### Otrzymują:

1. strona internetowa Zamawiającego

AP  
06.10.2022