



- UWAGI:
1. POD PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ UKŁOŻYĆ WARSTWĘ BETONU WYRÓWNAJĄCEGO C12/15
D GRUBOŚCI OKOŁO 10 cm
ZBROJENIE PODŁUŻNE 4#10, STRZEMIONA #8 co 30 cm
 2. ZBROJENIE GÓRNE PROSTOPADŁE DO ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH #12 co 25 cm
 3. Z PŁYTY FUNDAMENTOWEJ WYSTAWIĆ ZBROJENIE ŁĄCZNIKOWE DO ŚCIAN #10 co 25 cm

LEGENDA

— bednarka ocynkowana FeZn 30x4

KB

Sp. z o.o.

KRZYSZTOFIAK&BABIAK

ARCHITEKCI

ul. Zdrowia 27, 34-440 Kluszkowce

filia: ul. Sokoła 4/3, 34-400 Nowy Targ

ul. Skotnica 5, 34-240 Jordanów

NIP: 7352883700 REGON: 383278052

KRS: 0000784515

tel: 605-438-032

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Temat:

Uziemienie fundamentowe - rzut fundamentów

Projektant:

mgr inż. Marek Fałta

nr. upr. PDK/0193/PWOE/06

Podpis:

Sprawdzający:

mgr inż. Marcin Janocha

nr upr. MAP/0050/PWOE/10

Podpis:

Data:

Luty 2023

Stadium:

Projekt techniczny

Skala:

1:100

Nr rysunku:

R/E4

Licencja Graphisoft Archicad 24 (2-3087859)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)