OX12

Kabel lub przewód		Miejsce przyłączenia		Miejsce przyłączenia		Zacisk			Przekaźnik Pośredniczący	Zacisk			Miejsce przyłączenia		Kabel lub przewód		
Nr żyły	Nr lub symbol	Nr zacisku	Oznaczenie	Nr zacisku	Oznaczenie	Inf. dodatk.	Numer	Mostek		Mostek	Numer	Inf. dodatk.	Oznaczenie	Nr zacisku	Nr żyły	Nr lub symbol	
							161		K426		361		OX62	19	10	OW553	Rozdzielnia 0,69kV CA01 Szafa 1
	OW219	2	F426			⊕	162				362						
	OW219	4	F426			⊖	163				363						OX12 OW219 YKYżo 3x2,5
							164				364						
							165		K427		365		OX62	20	11	OW553	Rozdzielnia 0,69kV CA01 Szafa 1
	OW220	2	F427			⊕	166				366						
	OW220	4	F427			⊖	167				367						OX12 OW220 YKYżo 3x2,5
							168				368						
							169		K428		369						
	LgY750;1.5	2	F428			⊕	170				370						
	LgY750;1.5	4	F428			⊖	171				371						
							172				372						
							173		K429		373						
	LgY750;1.5	2	F429			⊕	174				374						
	LgY750;1.5	4	F429			⊖	175				375						
							176				376						
							177		K430		377						
	LgY750;1.5	2	F430			⊕	178				378						
	LgY750;1.5	4	F430			⊖	179				379						
							180				380						
							181		K431		381						
	LgY750;1.5	2	F431			⊕	182				382						
	LgY750;1.5	4	F431			⊖	183				383						
							184				384						
							185		K432		385						
	LgY750;1.5	2	F432			⊕	186				386						
	LgY750;1.5	4	F432			⊖	187				387						
							188				388						
							189		K433		389						
	LgY750;1.5	2	F433			⊕	190				390						
	LgY750;1.5	4	F433			⊖	191				391						
							192				392						
							193		K434		393						
	LgY750;1.5	2	F434			⊕	194				394						
	LgY750;1.5	4	F434			⊖	195				395						
							196				396						
							197		K435		397						
	LgY750;1.5	2	F435			⊕	198				398						
	LgY750;1.5	4	F435			⊖	199				399						
							200				400						
							201		K436		401						
	LgY750;1.5	2	F436			(+)	202				402						
	LgY750;1.5	4	F436			(-)	203				403						
							204				404						
							205		K437		405						
	LgY750;1.5	2	F437			⊕	206				406						
	LgY750;1.5	4	F437			⊖	207				407						
							208				408						
							209		K438		409						
	LgY750;1.5	2	F438			⊕	210				410						
	LgY750;1.5	4	F438			⊖	211				411						
							212				412						
							213		K439		413						
	LgY750;1.5	2	F439			⊕	214				414						
	LgY750;1.5	4	F439			⊖	215				415						
							216				416						

Adres – symbol
Typ kabla lub przewodu il. żył x przek.(rez)

"ENERGOPROJEKT"-WARSZAWA S.A.
00-950 Warszawa 1 skr. 184 ul. Krucza 6/14
Nr archiwalny 1283829-478
Nr porz. w tomie 4

Tytuł rysunku:
MEW SMOLICE
Schemat montażowy. Szafa rozdziału napięcia gwarantowanego 220V AC i prądu stałego 110V DC – DD01

Tom	Prac.	Podziałka
04	PE2	

Symbol	Data
P-1372	04/04

Projekt.	mgr inż. M. Zieliński
Sprawdził	mgr inż. K. Gocławski
Kier.prac.	mgr inż. M. Żyźniewski

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ ZASTRZEŻONE
Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność "ENERGOPROJEKT-WARSZAWA" S.A. i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Zarządu Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

A3