PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ ZASTRZEŻONE
Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność "ENERGOPROJEKT-WARSZAWA" S.A. i mogą być stosowane, powielone oraz udostępnione osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Zarządu Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

STYKI DO INNYCH UKŁADÓW

SYGNALIZACJA ZAKŁÓCENIA W ZASILANIU NAPIECIĘM GWARANTOWANYM 230V AC

DO CENTRALKI SYGNALIZACJI ZAKŁÓCENIOWEJ

POTRZEBY OGÓLNE ELEKTROWNI

TELEMECHANIKA I INSTALACJE P-POŻ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
AWARIA FALOWNIKA UKŁADU 1	PRACA Z BATERII UKŁADU 1			BRAK NAPIĘCIA 220V AC		BRAK NAPIĘCIA -POLE 1.2.1	BRAK NAPIĘCIA -POLE 1.2.2	BRAK NAPIĘCIA -POLE 1.2.4	BRAK NAPIĘCIA -POLE 1.2.3						BRAK NAPIĘCIA -POLE 1.3.1	BRAK NAPIĘCIA -POLE 1.3.2	BRAK NAPIĘCIA -POLE 1.3.3				ZASILANIE 24V DC



STYKI DO INNYCH UKŁADÓW

SYGNALIZACJA ZAKŁÓCENIA W ZASILANIU NAPIECIĘM GWARANTOWANYM 230V AC

DO STEROWNIKA IO WAGO

POTRZEBY OGÓLNE ELEKTROWNI

TELEMECHANIKA I INSTALACJE P-POŻ

51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
AWARIA FALOWNIKA ALARM 1	PRACA Z BATERII ALARM 2			BRAK NAPIĘCIA 220V AC		BRAK NAPIĘCIA -POLE 1.2.1	BRAK NAPIĘCIA -POLE 1.2.2	BRAK NAPIĘCIA -POLE 1.2.4	BRAK NAPIĘCIA -POLE 1.2.3						BRAK NAPIĘCIA -POLE 1.3.1	BRAK NAPIĘCIA -POLE 1.3.2	BRAK NAPIĘCIA -POLE 1.3.3					



Symbol	Data	Tom	Prac.	Podziałka
P-1372	04/04		PE2	
Projekt.	mgr inz. M. Zieliński			
Sprawdził	mgr inz. K.Gocławski			
Kier.prac.	mgr inz. M. Żyżniewski			

Tytuł rysunku:

MEW SMOLICE

Schemat zasadniczy zasilania i rozdziału napięć gwarantowanych 230V AC zasilania układów sterowania.

"ENERGOPROJEKT"-WARSZAWA" S.A.
00-950 Warszawa 1 skr. 184 ul. Krucza 6/14

Nr archiwalny	Nr porz. w tomie
1283827-3z3	2

A3