PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ ZASTRZEŻONE
Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność "ENERGOPROJEKT-WARSZAWA" S.A. i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Zarządu Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

Miejsce przyłączenia						Przewód		
Aparat		Aparat		Listwa				
Oznacz.	Nr zacisku	Oznacz.	Nr zacisku	Oznacz.	Nr zacisku	Kolor	Przekrój mm²	Typ
F402	1			Szyna +			10	LgY750
F402	2			0X11	1		1,5	LgY750
F402	3			Szyna –			10	LgY750
F402	4			0X11	5		1,5	LgY750
P401	1			0X11	1		1,5	LgY750
P401	2			0X11	5		1,5	LgY750
P402	1			0X11	9		1,5	LgY750
P402	2			0X11	10		1,5	LgY750
U402	1	Połączenia wg. rys nr archiwalny 1283826						
U402	2							
U402	3			0X11	10		1,5	LgY750
U402	4			0X11	9		1,5	LgY750
U416		Połączenia wg. rys nr archiwalny 1283826						
U416								
U416	–			0X11	12		1,5	LgY750
U416	M			0X11	13		1,5	LgY750
U416	+			0X11	14		1,5	LgY750

Miejsce przyłączenia						Przewód		
Aparat		Aparat		Listwa				
Oznacz.	Nr zacisku	Oznacz.	Nr zacisku	Oznacz.	Nr zacisku	Kolor	Przekrój mm²	Typ
EC01	1	Połączenia obwodów pierwotnych Według schematu zasadniczego nr arch. 1283826						
EC01	2							
EC01	3							
EC01	4							
EC01	5							
EC01	6							
EC01	9							
EC01	11							
EC01	21			X01	4		1,5	LgY750
EC01	22			X01	5		1,5	LgY750
EC01	23			X01	6		1,5	LgY750
EC01	24			X01	7		1,5	LgY750
EC01	25			X01	8		1,5	LgY750
EC01	26			X01	9		1,5	LgY750
EC01	27	B401	M			Sonda temperaturowa wg MEDCOM Sp. z o.o		
EC01	28	B401	+					
EC01								
EC01	41			X01	3		1,5	LgY750
EC01	42			X01	2		1,5	LgY750
EC01	43			X01	1		1,5	LgY750
K402	+			0X11	2		1,5	LgY750
K402	–			0X11	6		1,5	LgY750
K402	L1			0X11	18		1,5	LgY750
K402	N			0X11	21		1,5	LgY750
K402	PE				⏚		1,5	LgY750
K402	7							
K402	8			0X11	66		1,5	LgY750
K402	9			0X11	19		1,5	LgY750

Miejsce przyłączenia						Przewód		
Aparat		Aparat		Listwa				
Oznacz.	Nr zacisku	Oznacz.	Nr zacisku	Oznacz.	Nr zacisku	Kolor	Przekrój mm²	Typ
X01	1	EC01	43(-)				1,5	LgY750
X01	1'			0X11	12		1,5	LgY750
X01	2	EC01	42(M)				1,5	LgY750
X01	2'			0X11	13		1,5	LgY750
X01	3	EC01	41(+)				1,5	LgY750
X01	3'			0X11	14		1,5	LgY750
X01	4	EC01	21				1,5	LgY750
X01	4'			0X11	19		1,5	LgY750
X01	5	EC01	22				1,5	LgY750
X01	5'			0X11	70		1,5	LgY750
X01	6	EC01	23				1,5	LgY750
X01	6'			0X11	33		1,5	LgY750
X01	7	EC01	24				1,5	LgY750
X01	7'			0X11	20		1,5	LgY750
X01	8	EC01	25				1,5	LgY750
X01	8'			0X11	74		1,5	LgY750
X01	9	EC01	26				1,5	LgY750
X01	9'			0X11	34		1,5	LgY750
X01	10							
X01	10'							
X01	11							
X01	11'							
X01	12							
X01	12'							

Symbol	Data	Tom	Prac.	Podziałka
P–1372	04/04		PE2	
Projekt.	mgr inż. M. Zieliński			
Sprawdził	mgr inż. K.Gocławski			
Kier.prac.	mgr inż. M. Żyzniewski			

Tytuł rysunku:
MEW SMOLICE
Schemat montażowy. Rozdzielnia 110V DC EA01.

"ENERGOPROJEKT"-WARSZAWA" S.A.
00–950 Warszawa 1 skr. 184 ul. Krucza 6/14

Nr archiwalny: 1283828-1z3
Nr porz. w tomie: 3

A3