Aparat		Miejsce przyłączenia: Aparat		Miejsce przyłączenia: Listwa		Przewód		
Oznacz.	Nr zacisku	Oznacz.	Nr zacisku	Oznacz.	Nr zacisku	Kolor	Przekrój mm²	Typ
F411	1	Połączenia wg. rys. nr arch. 1283826						
F411	2			OX12	102		2,5	DY750
F411	3	Połączenia wg. rys. nr arch. 1283826						
F411	4			OX12	103		2,5	DY750
F412	1	F411 1 F413 1						UWAGA 1
F412	2			OX12	106		2,5	DY750
F412	3	F411 3 F413 3						UWAGA 1
F412	4			OX12	107		2,5	DY750
F413	1	F412 1 F414 1						UWAGA 1
F413	2			OX12	110		2,5	DY750
F413	3	F412 3 F414 3						UWAGA 1
F413	4			OX12	111		2,5	DY750
F414	1	F413	1					UWAGA 1
F414	2			OX12	114		2,5	DY750
F414	3	F413	3					UWAGA 1
F414	4			OX12	115		2,5	DY750
F416	1	Połączenia wg. rys. nr arch. 1283826						
F416	2			OX12	122		2,5	DY750
F416	3	Połączenia wg. rys. nr arch. 1283826						
F416	4			OX12	123		2,5	DY750
F417	1	F416 1 F418 1						UWAGA 1
F417	2			OX12	126		2,5	DY750
F417	3	F416 3 F418 3						UWAGA 1
F417	4			OX12	127		2,5	DY750
F418	1	F417 1 F419 1						UWAGA 1
F418	2			OX12	130		2,5	DY750
F418	3	F417 3 F419 3						UWAGA 1
F418	4			OX312	131		2,5	DY750

Aparat		Miejsce przyłączenia: Aparat		Miejsce przyłączenia: Listwa		Przewód		
Oznacz.	Nr zacisku	Oznacz.	Nr zacisku	Oznacz.	Nr zacisku	Kolor	Przekrój mm²	Typ
F419	1	F418	1					UWAGA 1
F419	2			OX12	134		2,5	DY750
F419	3	F418	3					UWAGA 1
F419	4			OX12	135		2,5	DY750
F421	1	Połączenia wg. rys. nr arch. 1283826						
F421	2			OX12	142		2,5	DY750
F421	3	Połączenia wg. rys. nr arch. 1283826						
F421	4			OX12	143		2,5	DY750
F422	1	F421 1 F423 1						UWAGA 1
F422	2			OX12	146		2,5	DY750
F422	3	F421 3 F423 3						UWAGA 1
F422	4			OX12	147		2,5	DY750
F423	1	F422 1 F424 1						UWAGA 1
F423	2			OX12	150		2,5	DY750
F423	3	F422 3 F424 3						UWAGA 1
F423	4			OX12	151		2,5	DY750
F424	1	F423	1					UWAGA 1
F424	2			OX12	154		2,5	DY750
F424	3	F423	3					UWAGA 1
F424	4			OX12	155		2,5	DY750
F426	1	Połączenia wg. rys. nr arch. 1283826						
F426	2			OX12	162		2,5	DY750
F426	3	Połączenia wg. rys. nr arch. 1283826						
F426	4			OX12	163		2,5	DY750
F427	1	F426 1 F428 1						UWAGA 1
F427	2			OX12	166		2,5	DY750
F427	3	F426 3 F428 3						UWAGA 1
F427	4			OX12	167		2,5	DY750

Aparat		Miejsce przyłączenia: Aparat		Miejsce przyłączenia: Listwa		Przewód		
Oznacz.	Nr zacisku	Oznacz.	Nr zacisku	Oznacz.	Nr zacisku	Kolor	Przekrój mm²	Typ
F428	1	F427 1 F429 1						UWAGA 1
F428	2			OX12	170		2,5	DY750
F428	3	F427 3 F429 3						UWAGA 1
F428	4			OX12	171		2,5	DY750
F429	1	F429 1 F430 1						UWAGA 1
F429	2			OX12	174		2,5	DY750
F429	3	F429 3 F430 3						UWAGA 1
F429	4			OX12	175		2,5	DY750
F430	1	F429 1 F431 1						UWAGA 1
F430	2			OX12	178		2,5	DY750
F430	3	F429 3 F431 3						UWAGA 1
F430	4			OX12	179		2,5	DY750
F431	1	F430 1 F432 1						UWAGA 1
F431	2			OX12	182		2,5	DY750
F431	3	F430 3 F432 3						UWAGA 1
F431	4			OX12	183		2,5	DY750
F432	1	F431	1					UWAGA 1
F432	2			OX12	186		2,5	DY750
F432	3	F431	3					UWAGA 1
F432	4			OX12	187		2,5	DY750

UWAGA
1. Połączenia mostkujące bezpieczniki instalacyjne wykonać szyną łączeniową jednofazową.

Symbol	Data	Tom	Prac.	Podziałka
P-1372	04/04		PE2	
Projekt.	mgr inz. M. Zieliński			
Sprawdził	mgr inz. K. Gocławski			
Kier.prac.	mgr inz. M. Żyzniewski			

Tytuł rysunku:
MEW SMOLICE
Schemat montażowy. Szafa rozdziału napięcia gwarantowanego 220V AC i prądu stałego 110V DC - DD01

"ENERGOPROJEKT-WARSZAWA" S.A.
00-950 Warszawa 1 skr. 184 ul. Krucza 6/14

Nr archiwalny: 1283829-1z8
Nr porz. w tomie: 4

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ ZASTRZEŻONE
Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność "ENERGOPROJEKT-WARSZAWA" S.A. i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Zarządu Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych