PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ ZASTRZEŻONE
Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność "ENERGOPROJEKT-WARSZAWA" S.A. i mogą być stosowane, powielone oraz udostępnione osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Zarządu Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

STYKI DO INNYCH UKŁADÓW
SYGNALIZACJA ZAKŁÓCENIA W ZASILANIU NAPIECIĘM 110V DC
DO CENTRALKI SYGNALIZACJI ZAKŁÓCENIOWEJ
POTRZEBY OGÓLNE ELEKTROWNI

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
SYGNAŁ AWARII PROSTOWNIKA	SYGNAŁ OSTRZEGAWCZY PROSTOWNIKA	ZANIK NAPIĘCIA SZYN 110V DC		DOZIEMIENIE BATERII 110V DC	ZASILANIE 24V DC	BRAK NAPIĘCIA -POLE 2.1.1	BRAK NAPIĘCIA -POLE 2.1.2					BRAK NAPIĘCIA -POLE 2.2.2	BRAK NAPIĘCIA -POLE 2.2.3			BRAK NAPIĘCIA -POLE 2.3.1	BRAK NAPIĘCIA -POLE 2.3.2	BRAK NAPIĘCIA -POLE 2.3.3			BRAK NAPIĘCIA -POLE 2.4.1	BRAK NAPIĘCIA -POLE 2.4.2	ZASILANIE 24V DC

OX11 69	OX11 77	OX11 61		OX11 65	OX11 25	OX12 101	OX12 105					OX12 125	OX12 129			OX12 141	OX12 145	OX12 149			OX12 161	OX12 165
K405 12	K406 12	K401 12		K404 12		K411 12	K412 12					K417 12	K418 12			K421 12	K422 12	K423 12			K426 12	K427 12
11	11	11		11		11	11					11	11			11	11	11			11	11
				OX11 85		OX12 301	OX12 305					OX12 325	OX12 329			OX12 341	OX12 345	OX12 349			OX12 361	OX12 365
OX11 89 OX62 8	OX11 93 OX62 9	OX11 81 OX62 13		OX62 10	OX62 46	OX62 11	OX62 12					OX62 14	OX62 15			OX62 16	OX62 17	OX62 18			OX62 19	OX62 20

OX12 101 — OX62 43

Centralka sygnalizacji awaryjnej i ostrzegawczej

STYKI DO INNYCH UKŁADÓW
SYGNALIZACJA ZAKŁÓCENIA W ZASILANIU NAPIECIĘM 110V DC
DO STEROWNIKA IO WAGO
POTRZEBY OGÓLNE ELEKTROWNI

52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
SYGNAŁ AWARII PROSTOWNIKA	SYGNAŁ OSTRZEGAWCZY PROSTOWNIKA	ZANIK NAPIĘCIA SZYN 110V DC		DOZIEMIENIE BATERII 110V DC		BRAK NAPIĘCIA -POLE 2.1.1	BRAK NAPIĘCIA -POLE 2.1.2					BRAK NAPIĘCIA -POLE 2.2.2	BRAK NAPIĘCIA -POLE 2.2.3			BRAK NAPIĘCIA -POLE 2.3.1	BRAK NAPIĘCIA -POLE 2.3.2	BRAK NAPIĘCIA -POLE 2.3.3			BRAK NAPIĘCIA -POLE 2.4.1	BRAK NAPIĘCIA -POLE 2.4.2	

OX11 92	OX11 96	OX11 84		OX11 88		OX12 304	OX12 308					OX12 328	OX12 331			OX12 344	OX12 348	OX12 352			OX12 364	OX12 368
K405 22	K406 22	K401 22		K404 22		K411 22	K412 22					K417 22	K418 22			K421 22	K422 22	K423 22			K426 22	K427 22
21	21	21		21		21	21					21	21			21	21	21			21	21
				OX11 87		OX12 303	OX12 307					OX12 327	OX12 332			OX12 343	OX12 347	OX12 351			OX12 363	OX12 367
OX11 91 A101 3	OX11 95 A101 4	OX11 83 A101 1		A101 2		A101 5	A101 6					A101 7	A101 8			A101 9	A101 10	A101 11			A101 12	A101 13

Centralka sygnalizacji awaryjnej i ostrzegawczej

Symbol	Data	Tom	Prac.	Podziałka
P-1372	04/04		PE2	
Projekt.	mgr inz. M. Zieliński			
Sprawdził	mgr inz. K.Gocławski			
Kier.prac.	mgr inz. M. Żyżniewski			

Tytuł rysunku:
MEW SMOLICE
Rozdzielnia prądu stałego 110V DC – EA01.
Schemat zasadniczy rozdziału prądu stałego 110V.

"ENERGOPROJEKT-WARSZAWA" S.A.
00-950 Warszawa 1 skr. 184 ul. Krucza 6/14

Nr archiwalny	Nr porz. w tomie
1283826-7z7	1

A3