

Wszyscy Oferenci

Pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

UU-271-37/24

Data:

Niedzica, 12 lipca 2024 r.

sprawa: remont świetlika dachu MEW łączany (2)

W w/w postępowaniu wniesione zostało zapytanie o następującej treści (pisownia oryginalna):

1. Czy Inwestor wyrazi zgodę na wykonanie nowego świetlika z systemu fasadowego profili aluminiowych zabezpieczonych przed przeciekami systemowymi rozwiązaniami technicznymi i obróbkami blacharskimi w kolorze takim samym jak świetlik. W systemie takim jest również możliwość wpięcia dowolnego okna lub drzwi do awaryjnego wejścia na teren zapory. Nie wdając się w dyskusję z Projektantem z własnego doświadczenia wiem, że rozwiązanie zaproponowane przez Architekta są tanie ale w praktyce niedoskonałe. Elementy, które należy zdemontować podczas wrywania zostaną pogięte i w znacznym zakresie zostaną przeznaczone na złom. Na zdjęciach już widać, że dotychczasowe materiały odstają od innych elementów. W dotychczasowym rozwiązaniu nie ma możliwości skutecznego uszczelnienia poliwęglanu z konstrukcją. Oczywiście można zastosować różne "kity" ale to jest chemia, która po pewnym czasie ulegnie utylizacji i dach dalej będzie przeciekał

Kolejną kwestią jest "wmontowanie" w takie coś drzwi (okna) typu VELUX. Nie ma żadnej szansy aby taki układ był stabilny i szczelny. Znaczącą rolę odgrywa tutaj również sprawa BHP przy korzystaniu z tak wąskich okienek.

W systemie fasadowym jest również możliwość wykonania okien z siłownikami, które dla przewietrzenia obiektu mogą otwierane elektrycznie z poziomu "0"

2. Jeśli Inwestor wyrazi zgodę na moją propozycję rozwiązania świetlika dachowego to proszę również o wyrażenie zgody na zmianę dla mnie terminu wizji lokalnej na dzień 18.07.

Zamawiający odpowiada:

Ad.1.

W ramach bieżącego postępowania przetargowego nie przewidujemy istotnych zmian projektowych, w tym istotnej zmiany konstrukcji świetlika.

Dopuszczalne są jedynie nieistotne zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu, które winny zostać uzgodnione z autorem projektu remontu świetlika. Elementy uszczelniające oraz maskujące oczywiście należy przewidzieć jako nowe. Właz – okno wejściowe w świetliku winno być wykonane na zamówienie z uwzględnieniem wymiarów konstrukcji świetlika.

Ad.2

Możliwa jest wizja w terenie zarówno w dniu 17.07.2024 r. jak i 18.07.2024 r. o godzinie 10.00.

Dyrektor
ds. Utrzymania i Organizacji


Janusz Kubasiak

AP
11.07.2024