



GPZ Zator  
Pole nr 18 lub 13

U<sub>o</sub> - t=1s  
SPZ - t=2s

Linia napowietrzna 15kV

Słup nr 149

Do stacji transformatorowej 15kV/0,4kV Ł czany Zapora

Do Rozdzielni Jazu 0,4kV

GRANIC EKSPLOATACJI STANOWI ZACISKI ODŁ CZNIKÓW

AB01 15kV; 50Hz

Transformator PW

Generator Diesla  
G.E

100A

ROZDZIELNIA POTRZEB WŁASNYCH 0,4kV

-Q1 NS250N STR22SE 4P MT220V  
 -Q2 NS250N STR22SE 4P MT220V  
 -Q3 NS250N STR22SE 4P MT220V

Układy firmy MECAMIDI

Szafa automatyki

Linia 15kV

Linia kablowa 15kV

3 x (XnH-KXS 1 x 50mm<sup>2</sup>)  
600m

Generator nr 2  
Pole nr 0

Generator nr 1  
Pole nr 4

Pole nr 3

Pomiar napięcia  
Pole nr 2

Pole nr 1

