

Zadanie L

Pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

WO-424-62/24

Niedzica, 30 września 2024r.

Warunki Przyłączenia nr 30/2024 (zmiana warunków przyłączenia nr 30/2024 z dnia 30.08.2024r.)

Wnioskodawca:

Obiekt:

Działka (strefa relaksu)

Adres przyłączanego obiektu:

Maniowy, dz. nr ewid. 5888/217

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2024-08-30.

Odpowiadając na wniosek z dnia 2024-08-30, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci OSD i dostawę energii elektrycznej o całkowitej mocy przyłączeniowej:

Przyłączy 1: **20 kW** dla zasilania podstawowego na poniższych warunkach.

I. Wymagania techniczne – przyłączy 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: linia kablowa 0,4 kV określona w punkcie 3.
2. Miejsca dostarczania i rozgraniczenia własności:
 - a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń w kierunku instalacji odbiorcy,
 - b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a. w zakresie przyłącza:
 - wybudowania w granicy działki nr ewid. 4501 jednego zestawu złączowo-pomiarowego typu Zk2a-1P i zasilania go kablem YAKXS 4x240mm² ze złącza kablowego numer ZEW/30/DZI,
 - wybudowania na działce nr ewid. 5888/217 jednego zestawu złączowo-pomiarowego typu Zk2a-1P (z bezpośrednim układem pomiarowo-rozliczeniowym) i zasilania go kablem YAKXS 4x240mm² z projektowanego złącza kablowego w granicy dz. nr ewid. 4501. Zestaw pomiarowo-rozliczeniowy umieścić powyżej rzędnej 534,5 m n.p.m. i wyposażyć go w zabezpieczenia przedlicznikowe oraz zalicznikowe.
 - b. w zakresie sieci: **nie dotyczy**,
 - c. w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy:
 - wykonania trójfazowej wewnętrznej linii zasilającej od zestawu pomiarowo-rozliczeniowego do miejsca poboru mocy,
 - połączenie wewnętrznej linii zasilającej z miejscem poboru mocy umieścić powyżej rzędnej 534,50 m n.p.m.,
 - instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Układ pomiarowo - rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a. rodzaj układu: **trójfazowy bezpośredni**
 - b. miejsce zainstalowania: **w zestawie pomiarowo-rozliczeniowym**.
5. Zabezpieczenia przedlicznikowe:
 - a. prąd znamionowy: **80 A**
 - b. rodzaj: **rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkości "000"**,
 - c. lokalizacja: **w zestawie pomiarowo-rozliczeniowym**.
6. Zabezpieczenia zalicznikowe:
 - a. prąd znamionowy: **32 A**
 - b. rodzaj: **wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy**,
 - c. lokalizacja: **w zestawie pomiarowo-rozliczeniowym**.
7. Do obliczeń przyjąć
 - a. dla doboru aparatury nN, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń.
 - b. moc zwarcia 3-faz: wg obliczeń i czas trwania zwarcia: 0,4 s,

- c. prąd zwarcia doziemnego: wg. obliczeń i czas jego trwania: 0,4 s.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej: $\text{tg}\phi \leq 0,4$.
9. Sieć pracuje w układzie: **TN-C**.
10. Zasilanie ze stacji transformatorowej: **Stacja „Dział”**.

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a. Czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowite, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
- dla przerwy planowanej - 16 godz.,
 - przerwy nieplanowanej - 24 godz.;
- b. łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
- przerw planowanych - 35 godz.,
 - przerw nieplanowanych - 48 godz.;

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalację przyłączonego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia przebiegu).
3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
4. OSD zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
6. Na cały zakres prac określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z OSD dokumentacji projektowej.
7. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z OSD.
8. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
9. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo Energetyczne.
10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do OSD z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
11. OSD oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami).
12. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w OSD każdy posiadany agregat prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
13. Warunki przyłączenia określono dla V grupy przyłączeniowej.

W załączeniu przesyłamy druk projektu umowy o przyłączenie.

Przygotowała: Joanna Chmiel

Załączniki:

Zał. Nr. 1 – informacje dla zawarcia umowy o przyłączenie

Zał. Nr. 2 – projekt umowy o przyłączenie

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik (umowa o przyłączenie)
 2. a/a
- 27.09.2024 J.Ch.

Z poważaniem

Dyrektor

ds. Wytwarzania Obrotu
i Dystrybucji

Marcin Skórnyg

NIP 735-20-55-446

REGON 490785702

KRS 0000049056 Sąd Rejonowy
dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

nr rejestrowy BDO: 000144944
nr konta PKO S.A. o/ Nowy Targ
1012401574111000007901809



Kapitał zakładowy zgodnie z KRS 225 837 900 zł
(wplacony zgodnie z KRS 225 837 900 zł)