

Wszyscy Oferenci

Pismo z dnia: ----- Znak: ----- Nasz znak: ZU-271-3/25 Data: Niedzica, 3.03.2025 ✓

Sprawa: *Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 2 x 0,5 MWp wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi na terenie ZEW Niedzica SA w Niedzicy – instalacje fotowoltaiczne Niedzica I i Niedzica II*

W w/w postępowaniu wniesione zostały zapytania o następujących treściach (pisownia oryginalna):

1. Rozdział III pkt 1.2 litera d) ppkt 2) - zamawiający określił treść warunku udziału w postępowaniu tj.

co najmniej 1 osobą – posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej – w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych lub posiadającą aktualne świadectwa kwalifikacyjne serii D i E do 1kV w zakresie eksploatacji konserwacji, montażu, kontrolno-pomiarowym i obsługi urządzeń elektrycznych – **Załącznik nr 5 do zaproszenia** (potencjał kadrowy).

Tak sformułowany warunek dopuszcza możliwość kierowania budową przez osobę posiadającą jedynie aktualne świadectwa kwalifikacyjne serii D i E do 1 kV co jest niezgodne z ustawą Prawo Budowlane. Należy zmienić ten warunek na taki, który będzie mówił tylko i wyłącznie o osobie posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Ad1. Powinno być „Co najmniej 1 osobą – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą aktualne świadectwa kwalifikacyjne serii D i E do 1 kV w zakresie eksploatacji, konserwacji, montażu, kontrolno-pomiarowym i obsługi urządzeń elektrycznych”.



2. Czy Zamawiający dysponuje Warunkami Przyłączeniowymi dla zadania Niedzica I i Niedzica II ?

Ad.2 Tak, aktualne Warunki Przyłączenia zamieszczono na stronie.

3. Czy Zamawiający udostępni przedmiary robót w wersji edytowalnej tj plików Excel?

Ad.3 Nie, ponieważ zamieszczone pliki są w PDF, ale można je wypełnić tekstem.

4. Prosimy o podanie wysokości słupów oświetlających, oraz podanie rodzaju lamp do oświetlenia farm.

Ad.4 Wysokość słupów oświetleniowych powinna być około 5 m, słupy stalowe dwustronnie ocynkowane z prefabrykowanym fundamentem. Lampy do użytku zewnętrznego (mogą być parkowe), źródło światła LED o mocy około 100 W.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Bajorek - Fiałkowski

Członek Zarządu

Dariusz Latawiec