

Wszyscy Oferenci

Pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

ZU-271-3/25

Niedzica, 4.08.2025 r

Sprawa: *Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 2 x 0,5 MWp wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi na terenie ZEW Niedzica SA w Niedzicy – instalacje fotowoltaiczne Niedzica I i Niedzica II*

W w/w postępowaniu wniesione zostały zapytania o następujących treściach (pisownia oryginalna):

1. Proszę o określenie klasy kamer monitorujących.

Ad1.

Kamery IP

-Na każdy poligon (na dwóch rogach po przekątnej) dwie kamery szybkoobrotowe PTZ 4 Mpix, 4,8 - 120 mm, Zoom optyczny: x30, IR do 100 m, ogniskowa 4,8 - 140 mm lub szerzej, Obsługa ONvif

-Pozostałe kamery kompaktowe czułość 0.005 lx, z moto-zoom (ogniskowa 2,7-13,5 mm) o rozdzielczości co najmniej 4Mpix. Stopień ochrony: IP67, IK10, obsługa ONVIF.

Rejestratory zapisu monitoringu powinny zapewniać zapis o jakości HD (1920 x 1080) i czasie przechowywania co najmniej 30 dni.

2. Proszę o informację, czy w ramach zadania wykonania ogrodzenia siatkowego Zamawiający dopuści słupki fi.60mm gr. ścianki 2,0mm ??

Ad.2

Tak

3. Czy ogrodzenie siatkowe ma być ocynkowane, czy Zamawiający wymaga ogrodzenia lakierowanego?

Ad.3.

Ogrodzenie może być ocynkowane lub powlekane plastikiem.

4. Czy Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.)? Poręczenia są obecnie najtańszą formą wnoszenia wadium dlatego też zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie takiej formy wniesienia wadium.

Ad4. Nie.

5. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji inwerterów? Propozycja przeniesienia inwerterów ze środka stołów bliżej prawej krawędzi stołów dla Niedzica I i bliżej lewej krawędzi stołów dla Niedzica II. Zoptymalizuje to ilości kabli AC

Ad.5.

Tak – dopuszczamy zmianę lokalizacji inwerterów.

Wymiana danych pomiędzy falownikami, a koncentratorem Data Logger powinna być zapewniona z wykorzystaniem konwerterów światłowodowych RS485/ FO (ze względu na zapewnienie separacji galwanicznej w obwodach komunikacji w celu eliminacji przepięć liniowych).

PREZES ZARZĄDU

Leszek Bajorek - Fiałkowski

Członek Zarządu

Dariusz Latawiec

KRS 0000049056 Sąd Rejonowy
dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

nr rejestrowy BDO: 000144944
nr konta PKO S.A. o/ Nowy Targ
10124015741111000007901809



Kapitał zakładowy zgodnie z KRS 225 837 900 zł
(wplacony zgodnie z KRS 225 837 900 zł)

NIP 735-20-55-446
REGON 490785702