SZCZEGÓŁ „A"

SZCZEGÓŁ „B"

SZCZEGÓŁ „C"

SZCZEGÓŁ „D"



SZCZEGÓŁ „E"



WIDOK KONSTRUKCJI OD POŁUDNIA - KONSTRUKCJA PV TYP 2V20PV

WIDOK OD POŁUDNIA - STÓŁ 2X10 20PV





PRZEKRÓJ A-A



SPECYFIKACJA PRZEKROI KONSTRUKCJI WSPORCZEJ



KLAMRA MONTAŻOWA SKRAJNA



KLAMRA MONTAŻOWA ŚRODKOWA



UWAGI:

KONSTRUKCJA GŁÓWNA ZE STALI S355GD POZ. 2,3 ZABEZPIECZONE WARSTWĄ MAGNELIS, ELUPY POZ. 1 ZE STALI S355 - ZABEZPIECZONY WARSTWĄ MAGNELIS ZM/20, POZOSTAŁE ELEMENTY KONSTRUKCJI CZĘŚCI NADZIEMNEJ MAGNELIS ZM/P/0 ELEMENTY ŁĄCZONE NA ŚRUBY M12 cz. - ZETOWNIKI MOCOWANE DO BELKI TYPU „C" ZA POMOCĄ ŚRUB M12 A2, PANELE FOTOWOLTAICZNE MOCOWANE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ, PRODUCENTA ROZMIESZCZENIA I ILOŚCI ŁĄCZNIKÓW KLAMR MONTAŻOWYCH I ŚRUB IMBUSOWYCH, ŁĄCZENIE ZA POMOCĄ ŚRUB IMBUSOWYCH M8 A2 ŚRUBY.

WSZYSTKIE ELEMENTY ZŁĄCZNE MUSZĄ POSIADAĆ DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, SPOSÓB DOKRĘCANIA WSZYSTKICH ŁĄCZNIKÓW KONSTRUKCJI, PANELI FOTOWOLTAICZNYCH ZA POMOCĄ KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH Z ZALECANĄ SIŁĄ DOKRĘCANIA SPOSÓB MONTAŻU MUSI BYĆ ZGODNY Z ZALECENIAMI MONTAŻOWYMI PRODUCENTA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH. ŚRUBY M12 DOKRĘCANE Z SIŁĄ - 67 Nm.

Wymiary podano w [mm]

POSADOWIENIE NA WARSTWACH NOŚNYCH ZGODNIE Z PN EN I krupieniowaty zwirgruntpd

Inwestor: ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA SPÓŁKA AKCYJNA ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica	Jednostka projektowa: ENERGY PACK SOLUTIONS S.A. Rondo ONZ 1/P.12, 00-124 Warszawa		
Nazwa zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,5MW wraz z wewnętrzną linią zasilającą energii elektrycznej na terenie Zespołu Elektrowni Wodnej w Niedzicy na działce 4642 - Instalacja fotowoltaiczna NIEDZICA I.			
		Projektant:	mgr inż. Piotr Radek SWK/0007/POOK/11
		Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Nowakowski SWK/0020/PWOK/13
Adres obiektu: Obręb Niedzica, gmina Łapsze Niżne, powiat nowotarski, dz. nr ewid. 4642		Branża:	Konstrukcyjno-budowlana
Data: 05.2024	Treść rysunku: Rozstaw rzędów paneli	Rysynek Nr: K-1	Rew: -
Skala: - - -			